

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

1. Проектами не предусматриваются мероприятия по обеспечению беспрепятственного передвижения по территории для маломобильных групп населения.

2. Не предусматривается доступ инвалидов к объектам, предусмотренным п. 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г., либо такой доступ предусмотрен не в полном объеме (не на все этажи здания или не во все необходимые помещения).

3. На объектах производственного назначения не предусматривается обустройство рабочих мест для инвалидов в соответствии с действующим законодательством.

4. Габариты входных тамбуров, уклоны пандусов и высота ограждений не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

5. В нарушение п. 27д Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., в разделе не разрабатываются поэтажные планы путей эвакуации маломобильных групп населения.