

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

1. Расчетные условия (расчетная температура наружного воздуха, продолжительность отопительного периода, градусо-сутки отопительного периода) не соответствуют СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (в соответствии с п. 5.3 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

2. Расчетные показатели теплоусвоения пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий на участках с постоянными рабочими местами не удовлетворяют требованиям п. 10.1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

3. Не предусматриваются разрывы «мостиков холода» при наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений (в монолитных перекрытиях каркасных зданий зачастую отсутствуют термовкладыши и т.п.).