

Система электроснабжения

1. Не всегда предоставляются технические условия от энергоснабжающей организации на технологическое присоединение, предусмотренные ч. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, при невозможности функционирования проектируемого объекта капитального строительства без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования;

2. Не представляется информация о типовых трансформаторных подстанциях (сертификат соответствия, типовой проект, паспорт). (п.3412 Постановление Правительства РФ №982 от 01.12.2009 г.).

3. Не выполняется Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (утв. постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.2007 г.) о том, что «типовая проектная документация» - проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемая повторно. Типовая проектная документация должна быть включена в «реестр типовой проектной документации» - формируемый Министерством регионального развития Российской Федерации перечень проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и рекомендуемой для повторного применения.

4. Не представляется информация о передвижных дизельных генераторах контейнерного типа (сертификат соответствия, паспорт). (п.32 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.2007 г.). (п.3412 Постановление Правительства РФ №982 от 01.12.2009 г.).

5. Не определяется категория здания по устройству молниезащиты. (*Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД34.21.122-87*);

6. Не предоставляется план размещения наружного осветительного электрооборудования для освещения территории (в детских садах - территории предназначенной для пребывания детей). (п.16 (с), часть II Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию. Утверждены постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.);

7. Проектами рассматриваются не все пункты раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» подраздела «Система электроснабжения», определенные Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».