

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

1. Отсутствуют обоснования принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений.
2. В проектах теплоснабжения зданий отсутствует автоматическое регулирование температуры теплоносителя по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.
3. В проектах отсутствуют сведения о выполненных расчётах и применённых сертифицированных расчётных программах.
4. Сведения о расчетных параметрах наружного воздуха не соответствуют СНиП 23-01-99, СНиП 41-01-2003.
5. Прокладка тепловых сетей по территориям детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений выполняется с нарушением требования п. 9.3 СНиП 41-02-2003.