

## Сети связи

1. В проектной документации часто не содержится проектных решений в отношении наружных сетей:

- телефонизации;
- Интернет;
- проводного радиовещания;
- кабельного телевидения;

и не прикладываются технические условия на их подключение к сетям общего пользования в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., подраздела «Сети связи», раздела 5.

2. Применяемые кабельные изделия в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений не соответствуют их типу исполнения в соответствии с ГОСТ Р 53315—2009, таблица 2.

3. Тревожные извещения о пожаре на объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 не передаются в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы в соответствии с пунктом 14.4, изменение №1 к СП 5.13130.2009.